



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2025B01A05782

委托单位: 义乌壹尺室界新材料科技有限公司

样品名称: 纯氢化柔光瓷

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2025B01A05782



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2025B01A05782

第 1 页 共 2 页

样品名称	纯氢化柔光瓷	检测类别	委托检测
委托单位	义乌壹尺室界新材料科技有限公司	商 标	壹尺室界
生产单位	义乌壹尺室界新材料科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025 年 3 月 15 日	样品数量	2 支
生产日期 /批号	2025 年 3 月 02 日 /250302	型号规格	410ml
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2025 年 4 月 02 日 -5 月 11 日
判定依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检测项目	全部检测项目 国检集团		
检测结论	*经检测,送检样品所检全部项目的检测结果符合 GB 18583-2008 中表 1 溶剂型胶粘剂(其他类)的技术要求,送检样品合格。检测结果详见数据页。* 签发日期: 2025 年 7 月 18 日 (检测专用章) 检测专用章 (1) 11010510151922		
附注:(委托方提供) 此样品为美缝剂; 样品编号: HR001; 等级: 优。			

批 准: 徐 平

审 核: 李倩男

编 制: 姜俊英

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检 测 报 告

报告编号: WT2025B01A05782

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求 表 1 溶剂型 (其他类)	检测结果	单项结论	检测依据
1	苯/ (g/kg)		≤5.0	未检出	符合	GB 18583-2008 附录 B
2	甲苯+二甲苯/ (g/kg)		≤150	未检出	符合	GB 18583-2008 附录 C
3	卤代烃	二氯甲烷/ (g/kg)	≤50	未检出	符合	GB 18583-2008 附录 E
		1,2-二氯乙烷/ (g/kg)				
		1,1,2-三氯乙烷/ (g/kg)				
		三氯乙烯/ (g/kg)				
4	总挥发性有机物/ (g/L)		≤700	40.5	符合	GB 18583-2008 附录 F
(以下空白)						
备注：1、检测地点：管庄。						
2、未检出说明：苯<0.02g/kg；甲苯、二甲苯均<0.02g/kg；						
卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯）均<0.1g/kg。						



—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024